



	Aggiunto numerazione contatti e numerazione morsettiera	03.04.07	Ugolini O.	Ugolini O.
N.	MODIFICA	DATA	FIRMA	VISTO
MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI	UNI 5307 G.PRECISIONE MEDIO		
DATI DI TAGLIO	Kg.			
TRATTAMENTO	SOSTITUTO	/ 00	SOSTITUISCE	/ 00
MACCHINA	MPL200ASX	GRUPPO		
	DENOMINAZIONE			
SEGNALATORE LIV.4 CONT.M.I.S.A				
mase GENERATORS s.p.a. - Via Tortona 47023 CESENA (FO) Italy	CODICE 32427	DATA 20-02-2001	DIS. Callisesi	
	VISTO Callisesi	SCALA 1:1	N° DIS. 05.01.447 / 00	

TESTA CORTEM IP65
POTENZA COMM.:60W IN C.C.
TEMPERATURA DI IMPIEGO : -20 + 100°C
ALIMENTAZIONE 12/24V C.C.
CONTATTI ISOLATI
CONTATTI N.C.