



1 ALTERNATORE	ALTERNATOR
2 ALTERNATORE RICARICA BATTERIA	BATTERY CHARGER ALTERNATOR
3 CONNETTORE 12P	12 POLES CONNECTOR
4 CONTAIORE	HOUR COUNTER
5 ELETTROMAGNETE STOP	STOP ELECTROMAGNET
6 LAMPADA SPIA	PILOT LIGHT
7 LAMPADA SPIA	PILOT LIGHT
8 LAMPADA SPIA	PILOT LIGHT
9 MAGNETOTERMICO 3P	MAGNETOTHERMAL SWITCH 3P
10 MAGNETOTERMICO 4POLI	4-POLE MAGNETOTHERMAL SWITCH
11 MODULO PROTEZIONE MOTORE	ENGINE PROTECTION MODULE
12 MOTORINO DI AVVIAMENTO	STARTER MOTOR
13 PRESA 2P+T 16A	OUTLET 2P+GND 16A
14 PRESA 2P+T 16A	OUTLET 2P+GND 16A
15 PRESSOSTATO OLIO	OIL PRESSURE SWITCH
16 PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA	EMERGENCY STOP BUTTON
17 ROTORE	ROTOR
18 STATORE	STATOR
19 TERMICO	THERMAL SWITCH
20 PRESA 3P+T 63A	OUTLET 3P+GND 63A
21 POMPA COMBUSTIBILE	FUEL PUMP
22 UNITA TIMER	TIMER UNIT
23 TERMICO	THERMAL SWITCH
24 TERMICO	THERMAL SWITCH
25 TERMOSTATO MOTORE	ENGINE THERMOSTAT
26 BATTERIA	BATTERY
27 VOLTMETRO	VOLTMETER
28 COMPOUND	COMPOUND
29 PONTE DIODI	DIODE BRIDGE
30 PRERISCALDO	PREHEATING
31 RELE	RELAY
32 RELE	RELAY
33 RELE	RELAY
34 MORSETTERIA ALTERNATORE	ALTERNATOR TERMINAL BOARD
35 CHIAVE ACCENSIONE	IGNITION KEY
36 VITE COLLEGAMENTO A TERRA	EARTH CONNECTION SCREW
37 PRESA 3P+T 16A	OUTLET 3P+GND 16A
38 DIFFERENZIALE 4P	DIFFERENTIAL SWITCH 4P
39 CONNETTORE 10P	10 POLES CONNECTOR
40 RESISTENZA	RESISTOR

RIF. Denominazione Qn. Codice Disegno Modifiche  
 MACCHINA MPE 22BAVT50.230 S\*MYVD R03 YL  
 MATERIE DATI DI TAGLIO TRATTAMENTO SUPERFICIE TRATTAMENTO TERMICO

DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIF. NORME	RECCORDI NON QUOTATI	SMISSI NON QUOTATI	QUOTE NON TOLLERANZE	SCALA
DATA	13.07.09					UNI ISO 2768 (m X)	F.S.
FIRMA	Ugolini O.					FORI + ALBERI	F.S.

SCH.ELLIB.MPF 22 T50.230 S\*MYVD YL  
 CODICE 48237  
 N° DIS. 30.92.118 / 00  
 COD.GRE

Mase Generators S.p.A.  
 47023 Cesena (FC) - Italy - Via Tortona, 345  
 Tel. +39 0547 354311 - Fax. +39 0547 317555  
 www.masegenerators.com e-mail: mase@masegenerators.com  
 Proprietà riservata - Riproduzione vietata  
 La ditta tutela i propri diritti sui disegni a termine di legge.

13-02-13	Ugolini O.	Ugolini O.
Data	Firma	Approvato

inserito contatti NC fungo su bobine rele KAV/KAD	
Descrizione Modifica	